

Porovnání emisních limitů vybraných zařízení dle Směrnice EU 76/2000**a Nařízení vlády č. 352/2002 (střední a malé zdroje znečišťování – do 50MW) PŘEPOČTENO NA 11% O₂**

Hodnoty jsou uvedeny v mg/m³ (kromě *1 - v ng TE/Nm³) a vztaženy na suchý plyn při normálních stavových podmínkách (273 K, 1013 mbar)

	V ČR platí EU 76/2000 Směrnice o spalování odpadů	Uhelné kotle	Kotle na dřevo	Kotle na mazut	Plynové kotle	Fluidní kotle
Vztaženo na	11%O ₂	11%O ₂	11%O ₂	11%O ₂	11%O ₂	11%O ₂
Tuhé emise	10	100	250	55	28	67
Org.C	10	-	50	-	-	-
SO _x jako SO ₂	50	1667	2500	945	19	533
NO jako NO ₂	200	435	650	250	111	267
NH ₃	-	-	-	-	-	-
N ₂ O	-	-	-	-	-	-
CO	50	267	650	97	55	167
HCl	10	Emise nejsou sledovány				
HF	1	Emise nejsou sledovány				
PCDD/PCDF (*1	0.1	Emise nejsou sledovány				
Hg	0.05	Emise nejsou sledovány				
Cd	0,05	Emise nejsou sledovány				
Ostatní těžké kovy	0,5	Emise nejsou sledovány				